


REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V NITRE

Štefánikova trieda 79/58

949 63 Nitra

Číslo spisu:
RÚVZNR/OHŽPaZ/1736/7094/2026

Nitra
27.05.2026



Rozhodnutie

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Popis konania / Účastníci konania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci návrhu účastníka konania BEKOR s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 36291749 na uvedenie priestorov bazénovej časti umelého kúpaliska AVA Thermalpark Diakovce, Hlavná 847, 925 81 Diakovce do prevádzky v kúpacjej sezóne 2026, podľa § 6 ods. 3 písm. g) zák. č. 355/2007 Z. z. a § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto

Výrok rozhodnutia

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák.č.355/2007 Z. z. sa s návrhom účastníka konania BEKOR s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 36291749 na uvedenie priestorov bazénovej časti umelého kúpaliska AVA Thermalpark Diakovce, Hlavná 847, 925 81 Diakovce do prevádzky v kúpacjej sezóne 2026 s ú h l a s í.

Podľa § 13 ods. 4 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. schvaľuje sa prevádzkový poriadok bazénovej časti umelého kúpaliska AVA Thermalpark Diakovce na kúpaciu sezónu 2026, vypracovaný účastníkom konania dňa 13.5.2026.

Odôvodnenie

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra bola dňa 15.05.2026 doručená žiadosť BEKOR s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 36291749, na uvedenie priestorov bazénovej časti umelého kúpaliska AVA Thermalpark Diakovce, Hlavná 847, 925 81 Diakovce do prevádzky v kúpacjej sezóne 2026.

Zamestnankyne RÚVZ so sídlom v Nitre dňa 20.05.2026 uskutočnili obhliadku priestorov pri ktorej bolo zistené, že bazénová časť umelého kúpaliska svojím vybavením a prevádzkovým zabezpečením je pripravené na nastávajúcu kúpaciu sezónu.

Umelé kúpalisko AVA Thermalpark Diakovce dispozične pozostáva z bazénovej časti (celková vodná plocha 2491 m²), oddychovej časti na slnenie a oddych (35 000 m²), rekreačnej časti určenej na športovanie a zábavu, bufetov na občerstvenie, ubytovacej a kempingovej časti. K dispozícii je tobogan s dvomi dojazdovými dráhami, 2 vírivky a 5 bazénov: 3 oddychové, plavecký a detský. Navrhovaná kapacita umelého kúpaliska je 3000 návštevníkov.

Jednotlivé bazény, vírivky a tobogan, sú zásobované vodou z geotermálneho vrtu Di-1 (parc. č. 4019/27, k. ú. Diakovce) s teplotou 39 °C, s výdatnosťou 12 l/s, studenou vodou zo zdroja pitnej vody HgVD-1 (parc. č. 4019/66, k. ú. Diakovce), prípadne zo zdroja úžitkovej vody HgVD-2 (parc. č. 4019/99, k. ú. Diakovce). Bazénová voda je dezinfikovaná plynným chlóróm, všetky bazény sú s napnutou hladinou vody, s prelivovými žlabmi a s recirkuláciou vody systémom dnových trysiek. Bazény s vyznačenými hĺbkami vody sú prístupné cez brodiská so sprchami. Na viditeľnom mieste sú vyvesené pokyny na poskytovanie prvej pomoci ako i aktuálne informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu, pri oddychových bazénoch s teplotou vody nad 36 °C i s upozornením o pobyte osôb v danom bazéne. Pri bazénoch je zabezpečený stály dohľad plavčíkmi v zmysle §19 ods. 9 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z.

Pre návštevníkov sú k dispozícii vonkajšie i vnútorné sprchy, hygienické zariadenia delené podľa pohlavia (i pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), prezliekacie paravany a kabínky pre návštevníkov, prezliekacie priestory pre imobilných, šatňové skrinky. Ďalej sa na kúpalisku nachádza miestnosť na poskytovanie prvej pomoci vybavená umývadlom s tečúcou vodou a lekárničkou prvej pomoci s hygienickým zázemím, miestnosť pre potreby upratovania s výlevkou. Ďalej je k dispozícii technologická miestnosť, v ktorej sa manipuluje s chemickými látkami určenými na úpravu vody, ktorá je vybavená umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody a má zabezpečenú výmenu vzduchu. Personál má k dispozícii vyčlenené šatňové priestory a hygienické zariadenia.

Total relax bazén - je oddychovým režimom pobytu osôb, v ktorom platí zákaz plávania a rekreačných pohybových aktivít: rozmery plochy vody 9,40 m x 10,50 m (98,70 m²), hĺbka vody 1,00 m - 1,10 m, teplota vody 36 °C (maximálne 40 °C), objem bazéna 104 m³, navrhovaná kapacita bazéna 33 osôb. Vybavený je nerezovými rúrkovými lavicami, masážnymi tryskami na chrbát, vodopádom. Bazén sa vypúšťa najmenej jedenkrát za rok a pri každom mimoriadnom znečistení.

Relaxačný bazén - je s oddychovým režimom pobytu osôb, v ktorom platí zákaz plávania a rekreačných pohybových aktivít: rozmery plochy vody 24,73 m x 32,15 m (795,00 m²), hĺbka vody 1,1 m - 1,20 m, teplota vody 34 °C (maximálne 40 °C), objem bazéna 914 m³, navrhovaná kapacita bazéna 265 osôb. Vybavený je nerezovými rúrkovými lavicami, masážnymi lehátkami, masážnymi tryskami a vodopádmi na chrbát. Bazén sa vypúšťa najmenej jedenkrát za rok a pri každom mimoriadnom znečistení.

Plavecký bazén - rozmery plochy vody 24,73 x 14,50 m (359,00 m²), hĺbka vody 1,45 m - 1,60 m, najvyššia teplota vody v bazéne 28°C, objem bazéna 547 m³, kapacita bazéna 72 osôb. Bazén sa vypúšťa najmenej jedenkrát za rok a pri každom mimoriadnom znečistení.

Rodinný relax bazén - je s oddychovým režimom pobytu osôb, v ktorom platí zákaz plávania a rekreačných pohybových aktivít: v tvare „obláčika“ s max. rozmermi plochy vody 26,65 x 28,40 m (615,00 m²), hĺbka vody 1,10 m - 1,20 m, teplota vody 34 °C (maximálne 40 °C), objem bazéna 707 m³, navrhovaná kapacita 205 osôb. Vybavený je nerezovými rúrkovými lavicami, masážnymi

tryskami a vodopádmi na chrbát, masážnymi lehátkami. Bazén sa vypúšťa najmenej jedenkrát za rok a pri každom mimoriadnom znečistení.

Detský bazén - je určený na neorganizované kúpanie a hranie detí do veku šesť rokov: rozmery plochy vody 18,50 x 23,0 m (623,00 m²), hĺbka vody 0,22 m - 0,30 m, teplota vody 34 °C (maximálne 35 °C), objem bazéna: 165 m³, navrhovaná kapacita 207 osôb. Detský bazén je vybavený vodným hradom rozmerov 24,01 x 19,41 m a výškou 10,80 m s 2 šmykľavkami dĺžky 27,53 m a 5,57 m, 2 toboganmi dĺžky 11,33 m a 25,31 m a 49 atrakciami. Vypustenie vody, mechanické vyčistenie a dezinfekcia bazéna pre deti sa zabezpečuje najmenej raz za mesiac a pri každom mimoriadnom znečistení.

Tobogan E2 - pozostáva z výstupných schodov a dvoch dráh šmyku so samostatným dojazdom. Každý tobogan je telovou šmykačkou pre jednu osobu. Toboganová dráha Fast Snake má rozmery 700 x 1000 mm, štartovaciu výšku 7,99 m, dĺžku dráhy 63,91 m + dojazd 8,82 m. Toboganová dráha Magic Orange s priemerom 825 mm + 700 x 1000 mm má štartovaciu výšku 7,99 m a dĺžku dráhy 7,08 m + 16,12 m + dojazd 8,82 m.

Vírivka č. 1 a Vírivka č. 2 – rozmerov 2,2 x 2,2 m, hĺbka 0,9 m, teplota vody 34 °C (maximálne 40 °C), objem vody vo vírivke 1,45 m³, navrhovaná kapacita 7 osôb. Súčasťou každej vírivky je filtračný systém so skimmerom, automatický systém na dezinfekciu vody – ozonizátorom. Vírivky sú vybavené masážnymi tryskami. Vypustenie vody, mechanické vyčistenie a dezinfekcia sa zabezpečuje každý deň po skončení prevádzky a pri každom mimoriadnom znečistení.

Termálne kúpalisko je zásobované pitnou vodou z vrtu HgVD -1, príprava teplej vody je realizovaná z pitnej vody elektrickým ohrevom. Odkanalizovanie splaškových vôd je riešené do areálovej ČOV. Vypúšťanie bazénových vôd je zabezpečené do ochladzovacieho kanála a následne do vodného toku Derrňa. Odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu je realizované do vyčlenených smetných nádob so zabezpečeným vývozom na skládku komunálneho odpadu. Osvetlenie priestorov je prirodzené a umelé, vetranie prirodzené oknami a vo vyčlenených priestoroch nútené.

Oddychové plochy pre návštevníkov, priestory pre hru a šport sú vykosené, upravené a vyčistené.

Predložené boli protokoly vzoriek bazénových vôd odobratých dňa 21.5.2026 z bazénov, toboganu a víriviek, ktorými je preukázané, že bazénové vody spĺňajú požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.“).

Protokolmi o skúškach vzoriek pitných vôd odobratých dňa 13.05. 2026 je preukázané, že tieto vyhovujú v stanovených laboratórnych ukazovateľoch požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Zároveň boli predložené doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhu vodovodných zariadení pitnej vody a v úpravniach vody a pri obsluhu vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách, doklady o akreditovanom kurze prvej pomoci plavčikov a protokol o výkone deratizácie.

Účastník konania predložil orgánu verejného zdravotníctva na schválenie prevádzkový poriadok bazénovej časti umelého kúpaliska, vypracovaný účastníkom konania dňa 13.5.2026, ktorý spĺňa požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.

Vyššie uvedené zistenia boli zapísané v zápisnici z hygienickej obhliadky č. RÚVZNR/OHŽPaZ/1736/6846/2026 spísanej dňa 20.05.2026.

Zo zistených skutočností vyplýva, že priestory bazénovej časti umelého kúpaliska AVA Thermalpark Diakovce, Hlavná 847, 925 81 Diakovce v kúpacej sezóne 2026 vyhovujú všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA
regionálny hygienik

Doručuje sa:

BEKOR s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, Slovenská republika